



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

Изх. № PP-05-33/2017г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

<p>Проектни параметри на ползването</p>	<p>Предвиждат се дейности в коритото на р.Кюп дере, в участък преди и след съществуващ мост, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none">• Почистване на речното дъно в участъка за строителство и участъците преди и след него от наноси, храсти и растителност като част от подготовката за строителство.• Изпълнение на масивно бетоново корито с размер – 5.50м в горната част, 5.10м – ширина на дъното и височина 2.50м. съгласно работен проект с дължина на коригирания участък 115м, включително участъка под съществуващия мост.• Монтаж на парапети на коригирания участък от речното корито.• Географски координати и надморска височина на мястото на ползване на водния обект: Начало на участък за почистване т.1 - N 42°40'32.134" E 24°39'36.568" – кота 444.04м. Начало на участък за изграждане т.12 - N 42°40'29.967" E 24°39'36.413" – кота 447.27м. Край на участък за изграждане т.54 - N 42°40'26.412" E 24°39'37.580" – кота 446.75м. Край на участъка за почистване т.64 - N 42°40'24.946" E 24°39'37.459" - кота 446.69м.• Приложени са хидравлични изчисления за проводимостта на съоръжението въз основа на хидроложки данни за река Кюп дере както следва: $Q_{0.1\%} = 52.07 \text{ м}^3/\text{сек.}$ – провежда се при при запасна височина 0.50м $Q_{1\%} = 30.07 \text{ м}^3/\text{сек.}$ – провежда се при запасна височина от 1.10м <p>Представената проектна документация съдържа хидроложка и хидротехническа част, включваща хидравлични проверки и конструктивна част.</p>
---	--

	Условие, при което ще бъде издаден административния акт: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Преди започване на дейностите по почистване и изграждане на строителното съоръжение, дейностите да бъдат съгласувани със стопанисващия на изградената инфраструктура – мост, който попада в посочения участък.</i>
Цел на заявеното ползване	„Изграждане на нови съоръжения за защита от вредното въздействие на водите” – почистване и укрепване на участък от коритото на р.Кюп дере.
Водно тяло /воден обект/	Водно тяло с код BG3MA400R214 – „река Стряма от с.Розино до вливане на р.Пикла и притоци“ Воден обект – река Кюп дере.
Местност, административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ	С. Певците – ЕКАТТЕ 55 676 Община Карлово, област Пловдив
Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица	БДИБР гр.Пловдив ул.„Янко Сакъзов” №35

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”



Съгласували: Марин Маринов, директор на дирекция „Планове и разрешителни”
инж.Николай Гешев, началник отдел „Разрешителни и регистри”

Изготвили: инж.Анушка Тодорова, главен експерт в отдел „Разрешителни и регистри”