



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № PP-05-35 / 2019г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Проектни параметри на
ползването

Съществуващо положение:

Съоръжението, на което се предвижда реконструкция, е бараж и контрабараж, построени от каменна зидария на циментов разтвор на река Голямата река преди 45г. с височина около 2.5м. над дъното на реката. Разрушена е централна секция от баража с дължина около 6м. и върхна част от контрабаража. Отломки от основния бараж са задържани зад контрабаража. Пространството между двата баража е обраснало с тревна и храстова растителност. Изцяло липсват радие и оградни стени.

За спиране на ерозионните процеси и цялостно укрепване на съоръжението са предвидени дейности и мерки както следва:

- Почистване на строителната площадка и подстъпите към нея
- Изграждане на отбивна дига на 50м над баража с височина 1.2м и тръбопровод РЕНДф400 гофрирана за отвеждане на строителните води в период на маловодие.
- Премахване на останките от съществуващия бараж
- Възстановяване на контрабаража – почистване на повърхността и изграждане на стоманобетонова стена (екран) с дебелина 20см анкерирана за сухата му страна. В долната част ще се оформи стъпка 40/40см. Изпълнение на барбакани от тръби PVC ф100 шахматно в новата стена, подредени шахматно.
- Изграждане на нов бараж с височина над дъното 2.50м, състоящ се от девет секции с променлива ширина, като преливаемата част обхваща 4 секции. Вкопаването на преливаемите секции в терена е минимум 1.5м.
- Изграждане на енергогасител (радие) с широчина 6.75м и дължина 4м. и оградни стени със светла височина 1.90м
- Укрепване на дъното под баража, встрани от гасителя чрез блокове от взвръвнена скална маса с



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.eabv.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg



ISO 9001

	размер до 20см, запълнени с бетон. • Географски координати и надморска височина на мястото на ползване на водния обект: N 42°35' 38.568" E 24°39' 07.227" H = 450м • Приложени са хидравлични изчисления за проводимостта на съоръжението въз основа на хидроложки данни за река Голямата река както следва: $Q_{0.1\%} = 86.82 \text{ м}^3/\text{сек.}$ $Q_{1\%} = 47.506 \text{ м}^3/\text{сек.}$ $Q_{5\%} = 22.812 \text{ м}^3/\text{сек.}$ • Условие, при което ще бъде издаден административния акт: <i>„Да не се изземва и изнася инертен материал извън участъка за ползване. Изземия при разчистване до здрава основа под фундамента материал ако отговаря на изискванията да се вложи в обекта ”.</i>
Цел на заявеното ползване	„Реконструкция на съществуващи и изграждане на нови съоръжения за защита от вредното въздействие на водите и за регулиране на оттока” (обект: Основен ремонт на укрепително съоръжение - бараж на „Голямата река” в териториалния обхват на ДГС „Карлово”)
Водно тяло /воден обект/	Водно тяло с код BG3MA400R214 – „Река Стряма от с.Розино до вливане на р.Пикла и притоци”. Воден обект – река Голямата река.
Местност, административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ	Землище на с. Климент ЕКАТТЕ 37 229 Община Карлово Област Пловдив
Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица	БДИБР гр.Пловдив ул.„Янко Сакъзов” №35

ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.eabrd.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg
стр. 2 от 3



ISO 9001